



HIPODROM SOPOT Sp. z o.o.
ul. Polna 1, 81-745 Sopot
NIP 585-10-01-930, Reg. 190459490
tel./fax (068) 551-78-96, centr. (058) 551-17-7
e-mail: hipodrom@sopot.pl

Sopot 02.01.2015

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZNEJ **HIPODROM SOPOT sp. z o.o.**

1. Zasilanie stoisk odbywa się za pośrednictwem jednego przedłużacza z rozdzielniczy Hipodromu Sopot. Długość przewodu będącego na wyposażeniu wystawcy to co najmniej 30 metrów licząc od skraju stanowiska.
2. Wystawcy posiadający wiele urządzeń np. patelnia, grill, lodówka, zasilacze kas, telefonów, wentylacji podłączają urządzenia do własnej rozdzielni z zabezpieczeniami, następnie jednym kablem do rozdzielniczy Hipodromu.
3. Przed podłączeniem należy wcześniej uzgodnić warunki podłączenia z kompetentnym pracownikiem Hipodromu.
4. Rozdzielnie zasilające Hipodromu rozmieszczone są co 60 metrów w linii stanowisk.
5. Przedłużacze i urządzenia elektryczne wystawców muszą spełniać warunki sieci „TN-S”, to znaczy trzy lub pięcioprzewodowe. Niedopuszczalne jest stosowanie starych systemów „TN-C” tzw. zerowanie.
6. Podłączone urządzenia muszą być sprawne i zapewniać bezpieczeństwo obsłudze jak i osobom postronnym.
7. Przedłużacze elektryczne winny być wykonane w stopniu ochrony min. JP44 a połączenia zabezpieczone przed zalewaniem wodą.
8. Przewody zasilające stoiska winny być układane z tyłu w ich linii.
9. Odbiorcy z wadliwymi urządzeniami elektrycznymi powodującymi zakłócenia, będą odłączani.

WICEPREZES ZARZĄDU
Hipodrom Sopot

Kaja Koczurowska-Wawrzkiwicz
Kaja Koczurowska-Wawrzkiwicz